

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации.

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48. Тел.: (8-3532)-77-29-23; Факс: 77-56-08 Email: 56.fbuz@mail.ru; Сайт: www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Органа инспекции

Д.С. Константинов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

№56.ФБУЗ.01.03-05.2020-1547

«11» мая 2020 г.

1. Объект экспертизы: «смесь сухая напольная самовыравнивающаяся быстротвердеющая Рк6, Вtb4, В10 «ВОЛМА-Нивелир Экспресс» ГОСТ 31358.

2. Заявитель, юридический адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Оренбург» (сокращенное наименование ООО «ВОЛМА-Оренбург»), юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1.
ИНН 5623030637, ОГРН 1125658044490.

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Заявка №1547 от 27.04.2020 г., договор №0132-э/20 от 30.04.2020 г.

4. Сведения о продукции:

- **Наименование:** «смесь сухая напольная самовыравнивающаяся быстротвердеющая Рк6, Вtb4, В10 «ВОЛМА-Нивелир Экспресс» ГОСТ 31358.
- **Область применения** - строительство.
- **Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Оренбург», юридический адрес: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1, адрес объекта: 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, каб. 1.

5. Перечень документов, представленных на экспертизу:

- Устав ООО «ВОЛМА-Оренбург».
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-20-54652194 от 14.05.2020 г.
- Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №03-6204-п от 13.04.2020 г.
- Заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки №56.ГО.01.03-04.2020-0734 от 16 апреля 2020 г.
- ГОСТ 31358-2007 «Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. Технические условия».

6. Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей):

- Протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №03-6204-п от 13.04.2020 г.

7. Результаты экспертизы:

Гигиеническая характеристика продукции:

Согласно протокола лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №03-6204-п от 13.04.2020 г. удельная эффективная активность природных радионуклидов в исследованной продукции составила менее 21 Бк\кг, что не превышает гигиенический норматив 370 Бк\кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) в соответствии с п. 5.3.4 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009», п. 4.2.3 СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» и разделу 11 главы II «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (приложение 2 к Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

«Смесь сухая напольная самовыравнивающаяся быстротвердеющая Рк6, Вtb4, В10 «ВОЛМА-Нивелир Экспресс» ГОСТ 31358 производства ООО «ВОЛМА-Оренбург», 461343, Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, улица Заводская, дом 1, кабинет 1.

Соответствует:

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009» по первому классу строительных материалов.
- СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» по первому классу строительных материалов.
- «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (приложение 2 к Решению Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе») по первому классу строительных материалов.

Экспертизу провел:

врач по радиационной гигиене
ОФПС и РГ ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области»



А.Ю. Дубинин

Зав. ОФПС и РГ ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области»



Л.В.Бондарь